

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / DECLARATION OF CONFORMITY

Il Sottoscritto Roberto Mora, legale rappresentante della ditta Watts Cazzaniga S.p.A., con sede legale in via della Mostra n. 3 – 39100 Bolzano

The undersigned, Roberto Mora, legal representative of Watts Cazzaniga S.p.A. via della Mostra 3 – 39100 Bolzano,

DICHIARA / DECLARES

Che la serie di valvole di sicurezza a membrana

That the series of safety valves

Modello SV

Model SV

Varianti / version:

DN15, 20, 25, 32	SV / SVW / SVH	½" - ¾" - 1" - 1.¼"
DN15	SV SOL	½"
DN15	SVM	½"
DN25	KSG/N	1"

Pressione massima ammissibile PN / <i>Max. working pressure</i>	10 bar
Temperatura massima ammissibile / <i>Max. temperature</i>	+ 110 °C (+160°C x SV.SOL)
Temperatura minima ammissibile / <i>Min. temperature</i>	- 10 °C
Fluidi / <i>Fluids</i>	Acqua / <i>Water</i>
Intervallo di taratura / <i>Calibration range</i>	1,5 ÷ 10 (bar)
Sovrapressione / <i>Tolerance in opening</i>	10 %
Scarto di chiusura / <i>Tolerance in closing</i>	20 %
Norme di riferimento / <i>Applicable standards</i>	DIN 4751/1994 per varianti / <i>version SVH/SVMH</i> DIN 4753/1988 - TRD 721 per variante / <i>version SVW</i> DIN 4757/2000 per variante / <i>version SV..SOL</i> NF P 52 – 001:75 per varianti / <i>version SVH/SVM...F</i> WRAS 2210 per variante / <i>version SVH/E30112</i>

E' CONFORME / COMPLIES

Alla direttiva 97/23/CE (PED), recepita con Decreto Legislativo n. 93 del 25.02.2000

To the Directive 97/23/CE (PED) , adopted with law no. 93 del 25.02.2002

CONFERMA altresì che: / *ADDITIONALLY CONFIRMS THAT*

- ? i moduli utilizzati per la valutazione delle conformità sono: B + D /
the modules used for conformity appraisal are B+D
- ? le attrezzature sono in IV categoria / *the equipment falls in 4th category*
- ? L'Organismo notificato che ha effettuato il controllo e rilasciato l'attestato "CE del tipo" e che è incaricato della sorveglianza è: PASCAL via Giardino 4 20123 Milano (I) /
The notified Body that has executed the audit and released the CE certificate, and will also execute the survey visits, is : PASCAL via Giardino 4 20123 Milano (I)
- ? L'attestato "CE del tipo" ha il N°. PA037 del 07.05.2002 /
The CE certificate no. is PA037 issued on 07/0502
- ? Le attrezzature sono marcate CE1115 / *The products are marked CE1115*

In fede

Il Legale Rappresentante

Biassono il 21/11/2002

